



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Московской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

**141410, Московская область, г.о. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34,
телефон: 8 (498) 505-41-68, факс: 8 (495) 334-95-20, mchs50@mail.ru**
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по г.о. Королёв
УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**141076, г.о. Королёв, ул. Калининградская, д.29,
тел./факс: 8(495)511-92-13/ 8(495)511-94-28, ogrpncorolev@mail.ru**
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 39 / 1 / 1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования городского
округа Королёв Московской области «Школа искусств»»**

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)*

и.о. директора Казаковой Светлане Петровне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора - начальника отдела
надзорной деятельности по г.о. Королёв УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области
подполковника внутренней службы В.Ю. Плишкина №39 от 27.02.2019г.,

(наименование органа ГПН)

ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”,

проведена плановая проверка инспектором отдела надзорной деятельности – государственным инспектором г. Королёва по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Шелкопляс Олегом Александровичем муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств» расположенного по адресам: Московская область, г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Лесная, д. 12, ул. М.К. Тихонравова, д. 32А.

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора Казакова С.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	- проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода не проведена;	(пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, далее ППР в РФ) Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	15.07.2019г.	
2.	в коридоре на пути эвакуации установлен гардеробный шкаф;	(п.п. «б» п. 36 ППР в РФ) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	15.07.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

**Инспектор отдела надзорной деятельности –
государственный инспектор г. Королёва
по пожарному надзору УНДиПР ГУ МЧС России
по Московской области
старший лейтенант внутренней службы
Шелкопяс О.А.**



(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

и.о. директора Козлова С.П.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

« 12 » марта 2019г.